RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:
service santé environnement
Tél: 02 38 77 34 44

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

- VEOLIA EAU CGE
MONSIEUR - VEOLIA EAU CGE
MONSIEUR LE PRESIDENT - CC VAL D'AMBOISE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE AMBOISE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - CC VAL D'AMBOISE
MADAME - VEOLIA EAU CGE
MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE
MADAME - CC VAL D'AMBOISE

CC VAL D'AMBOISE

Prélèvement **00137814**
Installation UDI 000880 AMBOISE (AITRE)
Point de surveillance P 0000001104 C-P.F. AMBOISE (AITRE)
Localisation exacte ROBINET ÉVIER SALLE DE PAUSE COMCOM RUE JULES H

Commune **AMBOISE**
Prélevé le : mardi 15 septembre 2026 à 08h41
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : AA

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	21.5	°C				25.00
pH	7,7	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	570	µS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	636	µS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,28	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.29	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type del'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00138479 Référence laboratoire : 2607065806-A00138479

CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIOUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EOUILIBRE CALCO-CARBONIOUE						
Titre alcalimétrique complet	22,8	°f				
Titre hydrotimétrique	9,30	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	53,2	mg/L				250,00
Sulfates	26,9	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,040	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	2,0	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIOUES						
Carbone organique total	<0,30	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	16	µg/L				200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00137814)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 21 septembre 2026

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE