RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé
Unité eau potable et de loisirs

Contrôle sanitaire des EAUX

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:
Clémence TANT
Tél: 02 38 77 34 54

Destinataires
MONSIEUR - LE RELAIS D'AMBOISE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE AMBOISE

PIS.LE RELAIS D'AMBOISE

Prélèvement **00137040**
Installation UDI 004068 GB EXT LE RELAIS D'AMBOISE
Point de surveillance P 0000002800 GB EXT LE RELAIS D'AMBOISE
Localisation exacte

Commune **AMBOISE**
Prélevé le : mercredi 30 septembre 2026 à 11h15
par : SOLÈNE DISCEPOLI
Type visite : PI

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Transparence qualitative	0	SANS OBJET				
Fréquentation instantanée	0	SANS OBJET				
Température de l'eau	27.8	°C				
pH	**7.8**	unité pH	6.90	7.70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75.00		
Chlore combiné	<0.05	mg(Cl2)/L		0.60		
Chlore libre	2.70	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0.87	mg(Cl2)/L	0.40	1.40		
Chlore total	2.74	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type del'analyse : PCL Code SISE de l'analyse : 00137705 Référence laboratoire : 2607057925-PCL00137705

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
MINERALISATION						
Chlorures	***522***	***mg/L***				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	2,4	mg(C)/L				5,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00137040)

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur pour le pH et la teneur en chlorures. Des actions correctrices sont à prévoir. Prévoir un apport d'eau neuve de 30 Litres/jour/baigneur.

Tours le 7 octobre 2026

Pour le Préfet,
Pour la directrice générale,
L' Ingénieur d'études Sanitaires

Signé :

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex