RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX

Affaire suivie par:

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

Destinataires

- VEOLIA EAU CGE
MONSIEUR - VEOLIA EAU CGE
MONSIEUR LE PRESIDENT - CC VAL D'AMBOISE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE AMBOISE
MADAME - VEOLIA EAU CGE
MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU CGE
MADAME - CC VAL D'AMBOISE

CC VAL D'AMBOISE

Prélèvement **00138101**
Installation UDI 000881 AMBOISE (VERRERIE)
Point de surveillance P 0000001105 C-P.F. AMBOISE (VERRERIE)
Localisation exacte CROC LOISIRS ROBINET EVIER SALLE DE PAUSE

Commune **AMBOISE**
Prélevé le : jeudi 01 octobre 2026 à 09h20
par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	18.9	°C				25.00
pH	8,1	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	571	µS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	637	µS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0,08	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.12	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type del'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00138766 Référence laboratoire : 2609049908-A00138766

CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIOUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	12	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	8	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EOUILIBRE CALCO-CARBONIOUE						
Titre alcalimétrique complet	24,6	°f				
Titre hydrotimétrique	3,50	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	36,4	mg/L				250,00
Sulfates	24,8	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,020	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	1,0	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIOUES						
Carbone organique total	<0,30	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	3	µg/L				200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00138101)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé, Tours le 6 octobre 2026

Pour la directrice générale
L' Ingénieur d'études sanitaires

Jacques HERISSE